

3102_012_00 Dívčice**Podklady**

- Nebyl dodán dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod.
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres České Budějovice – Hydroprojekt, listopad 1997.

Obec Dívčice (393.50 - 398.00 m n.m.) se nachází cca 19 km severozápadně od města České Budějovice. V obci je trvale hlášeno 259 obyvatel + 11 cizinců + 25 chalupářů.

Vodovod

Obec Dívčice je napojena na vodárenskou soustavu Římov z řadu z vodojemu Včelná 36 000 m³ (462.00/457.00). Rozvodné řady jsou z IPE 110 délky 1 266 m. V obci je 83 ks vodovodních přípojek o celkové délce 2 075 m.

Zdrojem požární vody pro obec je přilehlá soustava rybníků.

Provozovatelem vodovodu je ČEVAK a.s., jeho vlastníkem je obec Dívčice.

Provozovaný vodovodní systém vyhovuje i do budoucna, a proto zůstane zachován. Kromě běžné údržby a oprav se neuvažuje s žádnou významnou investicí.

Kanalizace

Obec má částečně vybudovanou dešťovou kanalizaci, na kterou je po předčištění v septicích napojeno 95 % obyvatel. Je vybudována převážně z betonových trub DN 400 v délce 2,25 km a DN 500 v délce 0,58 km, v různých časových údobích, místy mělce uložená, nedostatečně těsněná a svým provedením nevyhovující současným normám.

Kanalizace je zaústěna do rybníka Zbudov.

Odpadní vody od 5 % obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na polní nebo jiné pozemky.

Dešťová kanalizace odvádí vody do recipientu.

Provozovatelem kanalizace je obec.

S ohledem na velikost této obce, stavu současné kanalizace a plánované výstavbě 30ti rodinných domků je navrženo vybudování centrální ČOV pro obec Dívčice i Dívčice (část) s kapacitou 250 EO a kompletní nové kanalizační sítě o celkové délce cca 1550 m DN 300 - 400.