

3102_042_01 Červený Újezdec

Podklady

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres České Budějovice - Hydroprojekt, listopad 1997

Obec Červený Újezdec (508.00 – 525.00) je místní částí obce Lišov a nachází se cca 5 km severozápadně od ní. V obci je trvale hlášeno 36 obyvatel a 18 rekreatů. Obec předpokládá do budoucna mírný nárůst počtu obyvatel.

Vodovod

Obec Červený Újezdec není v současné době zásobena pitnou vodou z vodovodu. Obyvatelé používají ke svému zásobení soukromé studny. Množství vody ve studních je nedostatečné, kvalita vody není známa.

V obci není přírodní zdroj požární vody.

V obci se v budoucnosti předpokládá vybudovat vodovod, který bude napojen na vodárenskou soustavu Římov na řad Chotýčany – Lhotice – Kolný. Zásobní řad z Lhotic a rozvodné řady v obci jsou navrženy v délce cca 2,1 km DN 50.

Kanalizace

Obec nemá kanalizaci.

Odpadní vody od všech obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na polní nebo jiné pozemky.

Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků.

Obec Červený Újezdec se nachází ve vnější části pásma hygienické ochrany II. stupně. S přihlédnutím na tuto skutečnost a na velikost obce není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.

Proto bude nutné zajistit v obci rekonstrukci stávajících případně výstavbu nových akumulčních jímek pro zachycování odpadních vod, variantně je možné vybudovat domovní čistírny.

V roce 2010 se předpokládá, že veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách budou likvidovány na čistírně odpadních vod Lišov.