

## 3102\_058\_02 Dolní Stropnice

### Podklady

- Nebyl dodán dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres České Budějovice - Hydroprojekt, listopad 1997

Obec Dolní Stropnice (419.00 – 459.00) je místní částí obce Římov a nachází se cca 3 km severovýchodně od ní. V obci je trvale hlášeno 64 obyvatel.

### Vodovod

Obec Dolní Stropnice není v současné době zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu. Obyvatelé používají ke svému zásobení soukromé studny. Množství vody ve studních a její kvalita není známa.

Zdrojem požární vody je požární nádrž. V blízkosti obce protéká řeka Malše a řeka Stropnice.

\*\*\*\*\*

Navrhuje se vybudování vodovodu pro veřejnou potřebu v obci. S ohledem na tlakové poměry ve vodojemu Horní Vesce a navazující vodovodní síť a dále předpokládanou novou výstavbu v k.ú. Doudleby – Straňany se navrhuje napojení Dolní Stropnice na vodovodní řad v Římově přes místní část Hamr. Vodovod v Římově má pro uskutečnění této investice dostatečnou dimenzi i dostatečný zdroj vody. Ze zásobního řadu by bylo možné zásobovat též chatové lokality.

### Kanalizace

Obec nemá kanalizaci.

Odpadní vody od všech obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na polní nebo jiné pozemky.

Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků.

\*\*\*\*\*

V obci se navrhuje vybudování splaškové kanalizace vedle stávající jednotné stokové sítě, a to v trase stávajících i navržených komunikací. Obec navrhuje splaškovou kanalizaci, vedenou gravitačně do nově vybudované lokální aktivační ČOV Dolní Stropnice.

Dešťové vody budou i nadále odváděny systémem příkopů a struh do řeky Stropnice.