

3102_038_01 Ohrazení

Podklady

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres České Budějovice - Hydroprojekt, listopad 1997

Obec Ohrazení (518.00 – 540.00) je místní částí obce Ledenice a nachází se cca 3 km severozápadně od ní. V obci je trvale hlášeno 92 obyvatel. Obec předpokládá do budoucna nárůst počtu obyvatel.

Vodovod

Obec Ohrazení má vybudován vodovod pro veřejnou potřebu, na který je napojeno 90 % obyvatel. Nenapojení obyvatelé jsou zásobováni pitnou vodou z domovních studní, množství vody ve studních je dostatečné pouze z části, kvalita vody není známa.

Obec Ohrazení je napojena na vodovod Zborov z vodojemu Zborov 200 m³ (542.75/539.65) s AT stanicí. Vodovodní řady v celkové délce 2.44 km jsou z PE, DN 100 .

Zdrojem požární vody je požární nádrž.
Provozovatelem vodovodu je ČEVAK a. s.

Provozovaný vodovodní systém vyhovuje i do budoucna, a proto zůstane zachován. V budoucnosti je navrženo provést rekonstrukci vodovodní sítě.

Kanalizace

V obci je jednotná kanalizační síť v nepříliš dobrém stavu o celkové délce cca 1100 m BT DN 250-600. Odpadní vody od většiny obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na polní nebo jiné pozemky nebo po předčištění v septicích vypouštěny do kanalizace.

Provozovatelem kanalizace je ČEVAK a. s.

Vzhledem k plánovanému růstu obyvatel a ke stavu současné kanalizace v obci je navrženo vybudování nové ČOV s kapacitou 130 EO. Dále je nutné vybudovat kompletně novou splaškovou kanalizaci o celkové délce cca 1500 m DN 300 – 400 napojenou na novou ČOV Ohrazení. Splašková kanalizace bude položena v souběhu s kanalizací stávající a prodloužena do neodkanalizovaných částí obce.

Stávající kanalizace bude po vybudování nové využívána jen pro odvod dešťových vod.