

## 3102\_042\_02 Dolní Miletín

### Podklady

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres České Budějovice - Hydroprojekt, listopad 1997

Obec Dolní Miletín (448.00 – 460.00) je místní částí obce Lišov a nachází se cca 3 km východně od ní. V obci je trvale hlášeno 57 obyvatel. Obec předpokládá do budoucna mírný nárůst počtu obyvatel.

Obec se nachází v CHOPAV Třeboňská pánev.

### Vodovod

Obec Dolní Miletín má vybudován vodovod pro veřejnou potřebu. V r. 2004 byla celková délka vodovodních řadů délky 840 m, do r. 2010 byla rozšířena o dalších 900 m. Nenapojení obyvatelé jsou zásobováni pitnou vodou z domovních studní. Množství vody ve studních je dostatečné, kvalita vody není známa.

Dolní Miletín je napojen na vodovodní síť obce Lišov (vodojem Lišov 650 m<sup>3</sup> 561.70/554.70 s redukcí tlaku). Řad z Lišova do VDJ Sosní (150 m<sup>3</sup>) je z IPE 110 v délce 1650 m.

Vodovodní řad z Dolního Miletína dále pokračuje do Dolních a Horních Slovnic.

Původní rozvodné řady jsou z IPE 90 v délce 840 m, nově dobudované řady jsou DN 80 v délce 900 m.

V obci není přírodní zdroj požární vody.

Provozovatelem vodovodu je ČEVAK a.s. majitelem je město Lišov

\*\*\*\*\*

Po rozšíření vodovodní sítě je stávající systém zásobování obce pitnou vodou vyhovující. Do budoucna se počítá s rozšiřováním vodovodní sítě v souvislosti s rozšiřující se zástavbou.

### Kanalizace

Obec nemá splaškovou kanalizaci.

Obec se nachází v Chráněné oblasti přirozené akumulace vod Třeboňská pánev.

Odpadní vody od 65% obyvatel jsou předčišťovány v septicích a odváděny přímo do recipientu nebo jsou vsakovány pomocí drénů. Ostatní mají bezodtoké jímky s vývozem kalu na ČOV. Částečně vybudovaná dešťová kanalizace, do které jsou septiky zaústěny, odvádí tyto vody do Miletínského potoka.

Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků.

\*\*\*\*\*

S přihlédnutím na skutečnost, že se obec Dolní Miletín nachází v Chráněné oblasti přirozené akumulace vod Třeboňská pánev a na velikost obce, není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.

Proto bude nutné zajistit v obci rekonstrukci stávajících septiků na akumulární jímky, případně vybudování domovních čistíren.

V roce 2010 se předpokládá, že veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách budou likvidovány na čistírně odpadních vod Lišov.

Stávající kanalizace bude fungovat pouze jako dešťová.