

3103_003_01 Jánské Údolí

Podklady

- Nebyl obdržén Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres Český Krumlov – Hydroprojekt, říjen 2000

Osada Jánské Údolí (642,00 – 608,00 m n.m.) je místní částí obce Brloh. Jedná se o malou osadu, seskupenou v jeden celek s několika samotami. Nachází se cca 2,5 km jižně od této obce a je v ní trvale hlášeno 44 obyvatel.

Vodovod

Trvale bydlící obyvatelstvo i rekreanti jsou v současné době zásobeni pitnou vodou z vlastních domovních studní. Kvalita vody ve studních není známa, vydatnost zdrojů je kolísavá.

V osadě není zdroj požární vody.

Vzhledem k vyšším investičním nákladům na realizaci vodovodu předpokládáme i do budoucnosti zásobování z individuálních zdrojů.

Trvale je však třeba sledovat kvalitu ve využívaných studních a v případě, že nebude vyhovovat vyhlášce 376/2000 Sb. –Pitná voda, bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody.

Kanalizace

Osada Jánské Údolí – místní část obce Brloh - se nachází se v CHKO Blanský les.

Osada nemá v současné době vybudovanou kanalizaci. Splaškové odpadní vody z celé osady jsou likvidovány v domovních septicích s přepadem do podmoků. V osadě se nevyskytují producenti průmyslového znečištění.

Dešťové odpadní vody obce jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do Jánského potoku.

Obec Brloh neuvažuje v místní části Jánské Údolí s rozšířením zástavby.

S ohledem na velikost této obce a vzhledem k tomu, že k zásobování pitnou vodou jsou využívány místní podzemní zdroje není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu

odpadních vod a kanalizační síť. Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulčních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Brloh.

S ohledem na stávající způsob likvidace odpadních vod je možné řešit likvidaci OV v domovních mikročistírnách (např. ČOV s biokontakty, eventuálně provozně úspornějším typem - vícekomorovým septikem doplněným o zemní filtr). Při posuzování této varianty je však potřeba zohlednit dopad tohoto řešení na kvalitu vody v místních zdrojích, které budou i nadále využívány.