

3104_019_01 Janov**Podklady**

- Osobní jednání na OÚ Staré Hobzí - pan ing. Štibich
- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Územní plán Staré Hobzí (zpracovatel Urbanistické středisko Brno, s.r.o., 2002)
- telefonická informace - pan ing. Štibich

Janov (455 m.n.m.) je místní částí obce Staré Hobzí, rozkládá se podél řeky Moravská Dyje. V místní části Janov je 9 trvale bydlících obyvatel (rok 2001) a letní dětský tábor o kapacitě cca 200 osob. Obec předpokládá do budoucna stagnaci v počtu trvalých obyvatel.

Vodovod

V místní části Janov není vybudován vodovod pro veřejnou potřebu.

V Janově je dětský tábor (vlastník - Odborový svaz Státního statku Nová Bystřice, nájemce a provozovatel - Jakub Rybář, Praha), který má vlastní studnu se zásobním vodovodním řadem. U zdrojů je umístěno čerpadlo Nautila. Kvalita vody je dobrá, voda se nemusí upravovat, nárazově se provádí pouze chlorace. Délka přívodního řadu je cca 600 m.

Tento zdroj vody využívají i trvale bydlící obyvatelé - jeden dvojdomek a hájovna.

Dále je v Janově již pouze jeden rodinný dům s vlastní studnou.

Zdrojem požární vody je řeka Moravská Dyje.

Systém zásobování pitnou vodou vzhledem k velikosti obce je vyhovující, obec neplánuje žádné investice týkající se vodovodu v místní části Janov.

Kanalizace

Místní část Janov nemá veřejnou kanalizaci. Dětský tábor (viz vodovod) má vlastní ČOV. Na ČOV jsou napojeni obyvatelé žijící v dvojdomku (viz vodovod). Rodinný dům (viz vodovod) má vlastní vyvážecí jímku. Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do potoka procházejícího obcí.

ČOV je biologická nádrž s provzdušněním, recipientem je řeka Dyje.

Obec neplánuje žádné investice týkající se kanalizace v místní části Janov.

Stávající systém odkanalizování vzhledem k velikosti místní části je vyhovující. Bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících akumulčních jímek pro zachycování odpadních vod.