

3108_008_02 Drhovle Zámek**podklady**

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Rozhodnutí o nakládání s vodami č.j. ŽP-Vod/2220/ 2005-Č ze dne 18.8.2005

Drhovle Zámek (~450,00 m n.m.) – místní část obce Drhovle se nachází cca 1 km severně od obce Drhovle. V obci je trvale hlášeno 191 obyvatel (rok 2001). Obec předpokládá do budoucna mírný nárůst počtu obyvatel - kapacita domova důchodců se má mírně zvýšit.

vodovod

Osada Drhovle Zámek (~450,00 m n.m.) nemá vybudován vodovod pro veřejnou potřebu. Obyvatelé používají ke svému zásobení pitnou vodou vlastní soukromé studny. Vydatnost studní zčásti postačuje potřebám obce. Kvalita vody ve studních není známa.

V obci slouží jako požární nádrž místní rybník.

Do budoucna je záměrem obce vybudovat vodovod pro veřejnou potřebu. Uvažuje se o možnosti napojení na dálkový řad JVS/ RO Vítkov - VDJ Dubina, a to napojením v místě stávající vysazené odbočky z ČS Drhovle a bude zásobovat místní části: Drhovle ves, Drhovle Zámek, Mladotice, Chlaponice a Pamětice.

kanalizace

Osada Drhovle Zámek má částečně vybudovanou jednotnou kanalizační síť ve správě obce. Domov důchodců má vlastní ČOV pro 120 EO.

Nejsou zde zdroje odpadních vod průmyslového rázu

Obec má Rozhodnutí o povolení k vypouštění odpadních vod platné do konce roku 2012..

Systém odkanalizování osady (zámeckého areálu) je vyhovující, a proto se nebude měnit.