

3108_045_00 Vráž (Nová Vráž)**podklady**

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Rozhodnutí o povolení k vypouštění odpadních vod č.j. Vod/2770/99-P ze dne 1.12.1999
- rozbor pitné vody ze dne 20.2.2002

Vráž – Nová Vráž (~430,00 m n.m.) se nachází cca 8 km severně od města Písek. V obci je trvale hlášeno 84 obyvatel (rok 2001).

Obec Vráž u Písku je lázeňským místem. V ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů peloidů a zdrojů přírodních minerálních vod a v lázeňských místech je při realizaci staveb vodovodů a kanalizací nutné postupovat v souladu s požadavky zákona č. 164/2001 Sb. o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), uvedenými především v §22, §23 a §37. Vodovody a kanalizace není možné budovat v ložiscích peloidů osvědčených za přírodní léčivé zdroje ani v jejich ochranných pásmech I. stupně.

vodovod

V obci Vráž není vybudován vodovod pro veřejnou potřebu.

Obyvatelé používají ke svému zásobení pitnou vodou vlastní soukromé studny. Množství vody ve studních je dobré. Kvalita vody ve studních není známa.

V obci je umístěna požární nádrž.

Obec prozatím neuvažuje o výstavbě vodovodu. Zásobování pitnou vodou se nebude v blízké budoucnosti měnit, je však třeba sledovat kvalitu vody v jednotlivých studních a v případě, že voda nebude vyhovovat Vyhlášce 376/2000Sb., bude nutná úprava vody ve studních nebo si obyvatelé zajistí dostatek pitné vody ve formě balené pitné vody.

kanalizace

V obci Vráž je vybudována jednotná kanalizace.

Hlavním zdrojem znečištění jsou odpadní vody z domácností. Odpadní vody z jednotlivých nemovitostí jsou čištěny převážně v septicích a vypouštěny do kanalizace.

Je zde několik kanalizačních větví. Nejdelší je větev „B“, která je vedena v komunikaci III třídy a je ukončená výustí V2 v blízkosti železničního přejezdu. Dále větev „A“ vedená západním okrajem obce. Další větve v blízkosti Novovrážského rybníku jsou krátké. Potrubí je provedeno z betonových trub DN 200 – 400, pro odvedení dešťových vod slouží uliční vpusti nebo šachty s mříží.

Hlavní kanalizační sběrač se nachází v silnici III. třídy s vyústěním do otevřené vodoteče (ČHP 1-08-04-032), Větev „D“ do Novovrážského rybníka.

Provozovatelem kanalizace je obec Vráž. Obec má Rozhodnutí o povolení k vypouštění odpadních vod platné do konce roku 2004.

Obec předpokládá výstavbu kanalizace a odpovídající ČOV, nepodařilo se jí však zajistit potřebné finanční prostředky.