

3108_047_02 Jamný

podklady

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Rozhodnutí o povolení k vypouštění odpadních vod ze dne 18.1.2002 č.j. Vod/160/2002-P, rozbor vody ze dne 20.2.2002

Jamný (~440,00 – 445,00 m n.m.) – místní část obce Záhoří se nachází cca 2,2 km východně od obce Záhoří. V obci je trvale hlášeno 97 obyvatel (rok 2001). Obec předpokládá do budoucna nárůst počtu obyvatel.

vodovod

V osadě Jamný je vybudován vodovod pro veřejnou potřebu ve správě obce. Zdrojem vodovodu je kopaná studna s průměrnou vydatností 3 l/s. Rozvodná vodovodní síť je vybudována z litiny a PE. Vodovod je bez hydrantů.

Zdrojem požární vody je požární nádrž.

Systém zásobování pitnou vodou je nevyhovující, proto bude napojen na úpravnu vody v Záhoří. Dále se počítá s rekonstrukcí vodovodních řadů.

kanalizace

V osadě Jamný je vybudovaná jednotná kanalizační síť.

Hlavním zdrojem znečištění jsou odpadní vody z domácností. Odpadní vody jsou čištěny v několika domovních mikročištěnách, převážná část odpadních vod je předčišťována v septicích s odtokem do kanalizace.

Kanalizace je zaústěna do otevřené stoky vedoucí podél komunikace (pod hlavní silnicí u autobusové zastávky).

Provozovatelem kanalizace je obec Záhoří. Obec má Rozhodnutí o povolení k vypouštění odpadních vod platné do konce roku 2007.

Odkanalizování obce v současné době vyhovuje požadavkům, výhledově se předpokládá výstavba odpovídajícího typu ČOV.