

3110_002_01 Hlavňov

podklady

- Nebyl obdržěn Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres Tábor – Hydroprojekt, květen 2000

Hlavňov (472 - 495 m n.m.) - místní část obce Budislav se nachází cca 1,3 km severně od obce Budislav. V obci je trvale hlášeno 90 obyvatel (rok 2001).

vodovod

Hlavňov je v současné době zásobena z domovních studní.

Množství vody v těchto studních je dostatečné pouze z části. Kvalita vody ve studních nevyhovuje Vyhlášce 376/2000Sb. Z některých studní jsou provedeny rozvody do více nemovitostí.

Hlavňov - místní část obce Budislav bude zásobena z navrhovaného vodovodu.

Zdrojem vodovodu budou stávající tři studny s vydatností 5 l/s. Kvalita vody nevyhovuje Vyhlášce 376/2000Sb., z důvodu vysokého obsahu železa a manganu.

Ze zdroje se bude čerpat do navrhované úpravny vody Hlavňov (kapacita 0,2 l/s). Technologická linka ÚV se skládá z těchto částí:

- provzdušnění
- úprava pH
- usazovací nádrže
- dávkování roztoku KMNO_4
- tlakový filtr

Upravená voda se bude přivádět do nového vdj. Hlavňov $2 \times 10 \text{ m}^3$ (496,60/494,40 m n.m.). Z vodojemu bude obec zásobena přes navrhovanou AT stanici ($Q=3 \text{ l/s}$, $H=20 \text{ m}$).

kanalizace

Místní část obce Budislav – Hlavňov má v současnosti vybudovaný systém kanalizace. Všechny splaškové vody jsou po předčištění v septicích svedeny do této kanalizace.

Kanalizace ve správě obce byla vybudovaná v r.1974 z bet. trub DN 200, 300, 400, 500 a má celkovou délku 1,59 km.

Všechny dešťové vody jsou odváděny touto kanalizací.

Tato místní část má zpracovaný projekt na kořenovou ČOV a Urbanistickou studii z r. 1997.

S ohledem na velikost této místní části není investičně ani provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Proto bude nezbytné zajistit výstavbu nových akumulčních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Tučapy.

S ohledem na velikost obce a na stávající způsob likvidace odpadních vod je možné zvážit i variantu uvažující s intenzifikací stávajících jímek – septiků na domovní mikročistírny. Při posuzování této varianty je však potřeba zohlednit dopad tohoto řešení na kvalitu vody v místních zdrojích, které budou i nadále využívány.

Zpracovatel PRVKÚC neobdržel žádné podklady k vodohospodářské infrastruktuře výše uvedené obce ani žádné informace od zástupců obce, kteří se nedostavili na veřejné projednávání projektu ani nezaslali zpět vyplněný Dotazník.