

3110_028_01 Klečaty**podklady**

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres Tábor – Hydroprojekt, květen 2000
- Rozhodnutí okresního úřadu o nakládání s vodami VH 78/95-Ro, ČHP 1-07-04-005 z 5.1.1995
- Rozbor pitné vody ze dne 23.5.2003

Klečaty (424 - 429 m n.m.) – místní část obce Zálší se nacházejí cca 2 km severozápadně od obce Zálší. V obci je trvale hlášeno 60 obyvatel (rok 2001). Obec do budoucna předpokládá nárůst počtu obyvatel.

Obec se nachází v Chráněné oblasti přirozené akumulace vod Třeboňská pánev a na hranici ochranného pásma přírodních léčivých zdrojů peloidů lázeňského místa Bechyně dle zák. č. 164/2001 Sb. V ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů peloidů a zdrojů přírodních minerálních vod a v lázeňských místech je při realizaci staveb vodovodů a kanalizací nutné postupovat v souladu s požadavky zákona č. 164/2001 Sb. o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), uvedenými především v §22, §23 a §37. Vodovody a kanalizace není možné budovat v ložiscích peloidů osvědčených za přírodní léčivé zdroje ani v jejich ochranných pásmech I. stupně.

vodovod

Obec Klečaty je v současné době zásobena pitnou vodou z obecního vodovodu, jehož provozovatelem je obec, která má s VaK JČ, divize Tábor uzavřenou smlouvu o činnostech. Na vodovod je napojeno cca 95% trvale bydlících obyvatel.

Zdrojem pro vodovod je vrt u Mažic, jehož vydatnost je $Q_{\text{prům}} = 6 \text{ l/s}$, $Q_{\text{max}} = 20 \text{ l/s}$. Z vrtu je voda přes AT stanici vytlačena do zásobního řadu Zálší – Klečaty, ze kterého je napojeno spotřebiště Klečaty, kde je napojena zástavba.

V AT stanici je umístěna úpravná vody, kde je odstraňováno železo, mangan, radioaktivita, upravována alkalita vody a voda průběžně hygienicky zabezpečována chlornanem sodným.

Z AT stanice je dále samostatným zásobním řadem napojena obec Mažice.

Systém zásobování pitnou vodou se nebude měnit ani v budoucnu.

kanalizace

Místní část obce Zálší – Klečaty, která se nachází v CHOPAV Třeboňská pánev, má vybudovanou jednotnou kanalizaci, na kterou je napojeno 100 % obyvatel. Tato kanalizace,

která je ve správě obce, byla vybudována z betonových trub DN 300 v celkové délce 0,60 km.

Splaškové vody jsou předčišťovány v septicích, jejichž přepady jsou zaústěny do kanalizace. Tato kanalizace má vyústění do melioračního kanálu.

Dešťové vody (50 %) jsou odváděny jednotnou kanalizací a ostatní dešťové vody (50%) jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků.

Provozovatelem kanalizace je obec Zálší. Místní část obce má rozhodnutí okresního úřadu o nakládání s vodami s platností do 12/2004, v současné době má obec podanou žádost o nové rozhodnutí.

Do budoucna mají Klečaty záměr doplnit kanalizační síť.

Vzhledem k velikosti a počtu trvale bydlících obyvatel této místní části není investičně ani provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.

Proto bude nezbytné zajistit výstavbu nových akumulčních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Borkovice.

Vzhledem k stávajícímu rozsahu odkanalizování je možné zvážit i variantu uvažující s využitím stávající kanalizace k odvedení odpadních vod na nově navrženou ČOV pro cca 80 EO.