

3112_020_08 Rzavá

podklady

- Nebyl obdržen Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres Tábor – Hydroprojekt, květen 2000

Rzavá (478 - 488 m n.m.) – místní část obce Chotoviny se nachází cca 1,5 km západně od obce Chotoviny. V obci je trvale hlášeno 11 obyvatel (rok 2001).

vodovod

Obec Rzavá je v současné době zásobena z domovních studní.

Množství vody v těchto studních je dostatečné pouze z části. Kvalita vody ve studních není dobrá. Voda nevyhoví normě Vyhlášce 376/2000Sb. z hlediska výskytu dusičnanů a bakteriologického znečištění.

Obec do budoucna předpokládá výstavbu vodovodu napojeného na vodovod Chotoviny.

Do doby výstavby vodovodu je však třeba sledovat kvalitu vody ve využívaných studnách a v případě, nebude vyhovovat Vyhlášce 376/2000Sb., bude vhodné využít individuální úpravu vody nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody.

kanalizace

Místní část obce Chotoviny – Rzavá, která se nachází v pásmu hygienické ochrany III. stupně vodní nádrže Jordán – OP Jordán, nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace. Odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách, odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky.

Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do bezejmenného přítoku Košínského potoka.

V současnosti se zpracovává územní plán.

Obec Rzavá počítá s vybudováním kanalizace, která bude svedena do čerpací stanice a výtlačkem cca 250 m bude dále přečerpána na nově budovanou kanalizaci v oblasti plánované komerční zóny podél komunikace Praha – České Budějovice a dále napojena na ČOV Chotoviny.