

a

3112_025_03 Cunkov**podklady**

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres Tábor – Hydroprojekt, květen 2000

Cunkov (632 - 652 m n.m.) – místní část obce Jistebnice se nachází cca 5,2 km severně od obce Jistebnice. V obci je trvale hlášeno 17 obyvatel (rok 2001).

vodovod

Obec Cunkov je v současné době zásobena z domovních studní. Množství vody v těchto studních je dostatečné. Kvalita vody ve studních není známa.

Cunkov se nachází v oblasti vysokého rizika výskytu radonu.

Vzhledem k nízkému počtu obyvatel předpokládáme i do budoucna zásobování z individuálních zdrojů.

Doporučujeme trvale sledovat kvalitu vody ve studních a v případě, že nebude vyhovovat Vyhlášce č. 376/2000Sb., bude vhodné posoudit a navrhnout odpovídající úpravu vody (odradonovací stanici) nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody ve formě balené pitné vody.

kanalizace

Místní část obce Jistebnice - Cunkov nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace.

Splaškové vody jsou všechny předčištěny v septicích a jedné mikročistírně (farma koní s ubytováním rekreantů – typ mikročistírny nezjištěn). Jejich přepady jsou zaústěny do místní vodoteče, přepad z mikročistírny do zatrubněného příkopu s odtokem do místní vodoteče.

Dešťové vody jsou odváděny systémem struh a propustků rovněž do místní vodoteče.

S ohledem na velikost této místní části a na stávající způsob likvidace odpadních vod je možné zvážit i variantu uvažující s intenzifikací stávajících jímek – septiků na domovní mikročistírny. Při posuzování této varianty je však potřeba zohlednit dopad tohoto řešení na kvalitu vody v místních zdrojích, které budou i nadále využívány.