

**3112\_021\_01 Kajetín****podklady**

- Nebyl obdržen Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres Tábor – Hydroprojekt, květen 2000

Kajetín (506 - 517 m n.m.) - místní část obce Choustník se nachází cca 1 km západně od obce Choustník. V obci je trvale hlášeno 33 obyvatel (rok 2001).

**vodovod**

Obec Kajetín je zásobena z domovních studní.

Množství vody v těchto studních je dostatečné. Kvalita vody ve studních není známa.

\*\*\*\*\*

Vzhledem k nízkému počtu obyvatel a vyšším investičním nákladům na realizaci vodovodu předpokládáme i do budoucnosti zásobování z individuálních zdrojů.

Trvale je však třeba sledovat kvalitu vody ve využívaných studnách a v případě, že nebude vyhovovat Vyhlášce č. 376/2000 Sb., bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody.

**kanalizace**

Severně od místní části obce Choustník – Kajetína, ve vzdálenosti cca 0,55 km, se nachází ochranné pásmo II. stupně jímacího zářezu a prameniště – OP Skopytce.

Kajetín má vybudovanou jednotnou kanalizaci, která je ve správě společnosti ČEVAK a.s. České Budějovice. Byla provedena z betonových trub DN 400 v celkové délce 0,5 km s jednou výustí do návesního rybníka a následně pak do Kajetínského potoka (ČHP 1-07-04-043).

Splaškové vody jsou po předčištění v biologických septicích odváděny jednotnou kanalizační sítí, na kterou je napojeno 80 % obyvatel. Zbylé odpadní vody se zachycují v bezodtokých jímkách a jsou vyváženy na zemědělsky využívané pozemky.

Dešťové vody (90 %) jsou odváděny jednotnou kanalizační sítí. Pro zbylé vody je využíván systém příkopů, struh a propustků.

Místní část obce má povolenou 1 volnou kanalizační výust'. Rozhodnutí o nakládání s vodami je platné do 12/2013.

\*\*\*\*\*

S ohledem na velikost místní části Kajetín není investičně ani provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulčních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Choustník. Alternativní možností je budování domovních ČOV pro nové objekty.