

3112_025_09 Jezviny

podklady

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres Tábor – Hydroprojekt, květen 2000

Jezviny (522 -528 m n.m.) – místní část obce Jistebnice se nacházejí cca 5,5 km jihozápadně od obce Jistebnice. V obci je trvale hlášen pouze 1 obyvatel (rok 2001).

vodovod

Obec Jezviny - místní část obce Jistebnice je v současné době zásobena z domovních studní.

Množství vody v těchto studních je dostatečné. Kvalita vody ve studních není známa.

Jezviny se nacházejí v oblasti možného výskytu radonu.

Vzhledem k nízkému počtu obyvatel předpokládáme i do budoucna zásobování z individuálních zdrojů.

Doporučujeme trvale sledovat kvalitu vody ve studních a v případě, že nebude vyhovovat Vyhlášce č. 376/2000Sb., bude vhodné posoudit a navrhnout odpovídající úpravu vody (odradonovací stanici) nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody ve formě balené pitné vody.

kanalizace

Místní část obce Jistebnice - Jezviny nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace.

Spláskové vody jsou sváděny do bezodtokových jímek, případně předčištěny v septicích, jejichž přepady jsou likvidovány vsakováním na vlastních pozemcích

Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do Jezvinského potoka.

S ohledem na velikost místní části Jezviny není investičně ani provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících septiků na domovní mikročistírny.