

## 3112\_032\_06 Staré Lány

### podklady

- Nebyl obdržen Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres Tábor – Hydroprojekt, květen 2000

Staré Lány (470 - 485 m n.m.) – místní část obce Malšice se nachází cca 1,7 km severozápadně od obce Malšice. V obci je trvale hlášeno 19 obyvatel (rok 2001).

### vodovod

Staré Lány je v současné době zásobena z domovních studní.

Množství vody v těchto studních je dostatečné pouze z části. Kvalita vody ve studních není známa.

Pro tuto místní část je vypracováno zadání stavby vodovodu – zpracovatel PROJEKTA Tábor.

Staré Lány se nacházejí na území vysokého rizika výskytu radonu.

\*\*\*\*\*

Vzhledem k nízkému počtu obyvatel a vyšším investiční nákladům na realizaci vodovodu předpokládáme i do budoucnosti zásobování z individuálních zdrojů.

Doporučujeme trvale sledovat kvalitu vody ve studních a v případě, že nebude vyhovovat Vyhlášce č. 376/2000Sb., bude vhodné posoudit a navrhnout odpovídající úpravu vody (odradonovací stanici) nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody ve formě balené pitné vody.

### kanalizace

Místní část obce Malšice – Staré Lány nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace.

Spláskové vody se po předčištění v biologických septicích vypouštějí do povrchových vod.

Dešťové vody jsou odváděny pomocí systému příkopů, struh a propustků do místní vodoteče.

\*\*\*\*\*

S ohledem na velikost této místní části není investičně ani provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Proto bude nezbytné zajistit výstavbu nových akumulčních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Malšice. Obec však do budoucna předpokládá výstavbu odpovídajícího typu ČOV pro cca 60 EO a dostavbu kanalizace. Na ČOV by byla výhledově napojena i obec Nové Lány.