

## **3112\_043\_01 Lhota Samoty**

### **podklady**

- Nebyl obdržén Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres Tábor – Hydroprojekt, květen 2000

Lhota Samoty (420 - 425 m n.m.) - místní část města Planá nad Lužnicí se nachází cca 1,4 km severozápadně od města Planá nad Lužnicí. V obci je trvale hlášeno 107 obyvatel (rok 2001).

### **vodovod**

Dodávka vody pro obec Lhota Samoty je, stejně jako pro město Planá nad Lužnicí, zajištěna z Vodárenské soustavy Jižní Čechy odbočným řadem DN 300 z přiváděcího řadu VDJ Zlukov – ČS Sezimovo Ústí. Vodovodní síť je ve velmi dobrém stavu.

Provozovatelem vodovodu je ČEVAK, a.s.

\*\*\*\*\*

Systém zásobování pitnou vodou se nebude měnit ani v budoucnu.

### **kanalizace**

Místní část obce Planá nad Lužnicí – Lhota Samoty nemá vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu.

Veškeré splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách vyvážených na zemědělsky využívané pozemky.

Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do místní bezejmenné vodoteče.

\*\*\*\*\*

S ohledem na počet trvale bydlících obyvatel není investičně ani provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.

Proto bude nezbytné, aby si zajistili jednotliví vlastníci rekonstrukci stávajících akumulčních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách a budou likvidovány na čistírně odpadních vod obce Ústrašice.