

3112_046_02 Dolní Světlá

podklady

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres Tábor – Hydroprojekt, květen 2000

Dolní Světlá (579 - 589 m n.m.) – místní část obce Pojbuky se nachází cca 1,1 km jižně od obce Pojbuky. V obci je trvale hlášeno 5 obyvatel (rok 2001). Obec do budoucna předpokládá pokles počtu obyvatel.

vodovod

Obec Dolní Světlá je zásobena vodou z vodovodu, jehož provozovatelem je sdružení místních občanů.

Zdrojem pro vodovod je kopaná studna, která slouží i jako akumulční. Vydatnost studny není k dispozici. Voda ze studny je gravitačně dovedena do Dolní Světlé. Kvalita vody ve vodovodu není známa.

Systém zásobování pitnou vodou se nebude měnit ani v budoucnosti.

kanalizace

Místní část obce Pojbuky – Dolní Světlá, která se nachází v pásmu hygienické ochrany III. stupně vodárenského toku Želivka - v.d. Švihov, nemá v současné době vybudovaný systém kanalizace.

Splaškové vody se zachycují v bezodtokých jímkách, odkud jsou vyváženy na zemědělsky využívané pozemky.

Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do povodí Novomlýnského potoka.

Vzhledem k velikosti této místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.

Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících akumulčních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Smilovy Hory.