

**3113\_004\_00 Hranice u Nových Hradů****Podklady**

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres České Budějovice – Hydroprojekt, listopad 1997.

Obec Hranice u Nových Hradů (466.00 - 482.00 m n.m.) se nachází cca 16 km východně od města Trhové Sviny. V obci je trvale hlášeno 183 obyvatel.

**Vodovod**

V obci Hranice u N.Hradů je vybudován vodovod pro veřejnou potřebu. Zdrojem pitné vody je vrt o vydatnosti 1,5 l/s. Z něj je voda přiváděna do ÚV Hranice a dále do VDJ Hranice 50 m<sup>3</sup>. Z VDJ je voda čerpána do spotřebiště.

\*\*\*\*\*

Ve výhledu bude zachován stávající stav zásobení. Úpravna vody a vodovodní řady jsou nové, vzhledem k vyššímu obsahu železa a manganu bude nutné změnit technologii úpravy vody.

**Kanalizace**

Obec se nachází v chráněné oblasti Třeboňsko. Odpadní vody od 50% obyvatel jsou předčišťovány v septicích a odváděny přímo do recipientu nebo jsou vsakovány pomocí drénů.

Odpadní vody od zbývajících obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na polní nebo jiné pozemky.

Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků.

\*\*\*\*\*

Obec Hranice u N.Hradů je velmi roztráštěná a vzhledem k velké vzdálenosti mezi domy není provozně ani finančně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.

Proto bude nutné zajistit v obci rekonstrukci stávajících septiků na akumulární jímky, rekonstrukci stávajících případně výstavbu nových akumulárních jímek pro zachycování odpadních vod.

V cílovém roce 2010 se předpokládá, že veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách budou likvidovány na čistírně odpadních vod Nové Hradky.