

3116_015_ 03_Vojslavice

Podklady

- Nebyl obdržén dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Mapové podklady

Sídlo leží 8 km východně od Vimperka a 15 km severozápadně od Prachatic. V sídle je hlášeno 10 obyvatel.

Vodovod

Osada Vojslavice nemá vybudovaný vodovod. Obyvatelé používají ke svému zásobení vlastní soukromé studny. Vydatnost studní a kvalita vody postačuje potřebám osady.

Výhledově se uvažuje o zásobování obyvatel pitnou vodou z nového vodního zdroje. Cca. 500 m jižně od obce se nachází podzemní vrt, který se dá využít. V obci bude navržen vodojem o objemu 20 m³. Z tohoto VDJ bude přívodním řadem IPE 90 zásobena vlastní místní část Vojslavice. Rozvod po obci bude proveden opět z IPE 90.

Kanalizace

Osada Vojslavice nemá v současnosti vybudovanou kanalizaci. Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do recipientu. Odpadní vody z domácností jsou zachycovány do bezodtokových jímek, odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky, nebo jsou předčišťovány v septicích s odtokem do recipientu.

V osadě Vojslavice se neuvažuje do výhledu s vybudováním nové kanalizace. Bude zachován stávající stav.