

## 3107\_007\_02 Branišovice

### podklady

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod

Branišovice (558 - 576 m n.m.) - místní část obce Chyšky se nacházejí cca 4 km západně od obce Chyšky. V obci je trvale hlášeno 20 obyvatel (rok 2001). Obec předpokládá do budoucna stagnaci počtu obyvatel.

### vodovod

Obec Branišovice nemá vybudován vodovod. Obyvatelstvo je zásobováno pitnou vodou z vlastních domovních studní. Množství vody ve studních je dostačující, kvalita vody není známa, podle sdělení OÚ je však spíše špatná.

V obci není zdroj požární vody.

\*\*\*\*\*

V osadě Branišovice se předpokládá výstavba vodovodu v rámci stávající i navrhované zástavby. Vodovod bude napojen na zásobní vodovodní řad z vodovodu Ratiboř pro osadu Hněvanice. Vodovod bude napojen na vodovod Ratiboř, který po posílení z Vodárenské soustavy jižní Čechy bude dostatečně kapacitní. Před osadou Branišovice bude zřízena armaturní šachta s redukcí tlaku vody, která bude využita i pro osadu Hněvanice.

Vodovodní řad v úseku Ratiboř – Branišovice je navržen v délce 1 km DN 100, rozvodné řady DN 80 v osadě jsou délky 0,65 km.

### kanalizace

Na území obce se nachází ochranné pásmo vodního zdroje I.a II. stupně.

Obec Branišovice má vybudovanou jednotnou kanalizaci, na kterou je napojeno zhruba 40% trvale bydlících obyvatel.

Kanalizace je vyústěna jednou výpustí do bezejmenného potoka, který je přítokem Milevského potoka (ČHP 1-07-04-102).

Hlavními odpadními vodami obce jsou splaškové vody z domácností a občanské vybavenosti, které jsou před vypuštěním do kanalizace předčištěny v septicích u jednotlivých objektů (40%). Ostatní splaškové vody jsou akumulovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na zemědělsky využívané pozemky.

Provozovatelem kanalizace je obec Chyšky. Obec má povolení pro vypouštění odpadních vod z kanalizace platné do konce roku 2015.

\*\*\*\*\*

Vzhledem k velikosti osady a počtu trvale bydlících obyvatel se nepředpokládá změna odkanalizování obce.