

3101_003_01 Blatenka

Podklady

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Podklady předané městem Blatná z dubna 1997
- Dokumentace k územnímu řízení: Odkanalizování obce Blatenka (5/2001) , projektant Karel Sladký – projekční a montážní kancelář, adresa gen. Tesaříka 162, Příbram, tel. 0306/627468

Obec Blatenka je místní částí města Blatná a nachází se 3,5 km jihozápadně od tohoto města. Počet trvale bydlících obyvatel je 36. Počet domů pro trvale bydlící obyvatele je 15. Počet rekreačních chalup v obci není znám.

Vodovod

V obci Blatenka jsou trvale i přechodně bydlící obyvatelé zásobováni pitnou vodou především z domovních studní. Množství vody v těchto studních je dostatečné. Kvalita vody ve studních není známa.

V osadě se nachází rybník.

Vzhledem k vyšším investičním nákladům na realizaci vodovodu předpokládáme i do budoucnosti zásobování z individuálních zdrojů.

Trvale je však třeba sledovat kvalitu pitné vody ve využívaných studních a v případě, že nebude vyhovovat vyhlášce 376/2000 Sb. – Pitná voda, bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody.

Kanalizace

Majitelem a provozovatelem kanalizace je město Blatná. Jsou zde vybudovány krátké úseky kanalizace a podpovrchového odvodnění, které odvádějí do místní vodoteče splaškové a dešťové, částečně i povrchové tekoucí vody.

Kanalizace je provedena z betonových trub o profilu DN 300 a kameninových trub. Kanalizační potrubí je vyústěno do terénu a do místní vodoteče. Stávající kanalizační síť není opatřena revizními šachtami, vpustě jsou bez záchytných košů.

Splaškové vody jsou čištěny provizorně v žumpách a septicích.

Území odvodňuje místní vodoteč, tekoucí do rybníka Bídník, ležícím na severovýchodním okraji obce.

Obec Blatenska má rozhodnutí o vypouštění odpadních vod do vod povrchových z kanalizace Blatenka, z výustí č. 1, 2 a 3, do drobného vodního toku č.h.p. 1-08-04-019, který pod obcí ústí do rybníka Bídník, s platností do 31. 12. 2015.

V projektové dokumentaci „Odkanalizování obce Blatenka“ je ve výhledu uvažováno s vybudováním nové splaškové kanalizace a ČOV na 75 EO tak, aby bylo možno napojit většinu domů na tuto kanalizaci. Nová kanalizace bude převážně profilu DN 300, délky 1233 m. Stávající kanalizace bude využita jako dešťová.

Spádové podmínky obce jsou takové, že dovolují odkanalizování celé obce na jedno místo, kde bude osazen druhý stupeň čištění, čistírna odpadních vod. Prvním stupněm čištění (dle projektové dokumentace) by měly být septiky u jednotlivých nemovitostí. Druhým stupněm bude ČOV, která splaškové vody vyčistí tak, aby vypouštěné vody odpovídaly ukazatelům přípustného znečištění dle nařízení vlády č. 82/1999. Na kanalizaci bude napojeno (dle DÚŘ) 75 obyvatel (současnost + výhled).

Na ČOV musí být zajištěn minimální denní přítok odpadních vod daný technologií a parametry vybrané ČOV.

S ohledem na velikost této místní části se variantně uvažuje pouze o nutnosti zajištění rekonstrukce stávajících jímek nebo výstavbě nových akumulčních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod města Blatná.