

## 3102\_004\_03 Záhorčice

### Podklady

- Nebyl dodán dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod.
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres České Budějovice – Hydroprojekt, listopad 1997.

Obec Záhorčice (463.00 - 484.00 m n.m.) je místní částí obce Boršov nad Vltavou a nachází cca 1 km jihozápadně od ní. V obci je trvale hlášeno 45 obyvatel.

### Vodovod

Obec Záhorčice je napojena na vodovod Křemže - Vrábče (CK) z vodojemu Vrábče 150 m<sup>3</sup> (545.18/541.73).

Rozvodné řady Jamném a Záhorčicích jsou v dimenzích PE 90 – PE 110 o celkové délce cca 3 010 m. V obcích celkem je 233 ks vodovodních přípojek o celkové délce cca 2 600 m.

Zdrojem požární vody v obci jsou dva návesní rybníky.

Provozovatelem vodovodu je ČEVAK a.s., vlastníkem je Svazek obcí Křemže.

\*\*\*\*\*

Provozovaný vodovodní systém vyhovuje i do budoucna, a proto zůstane zachován. Rozvodná vodovodní síť se rozšiřuje v návaznosti na novou výstavbu.

### Kanalizace

Obec Záhorčice nemá v současnosti vybudovanou kanalizaci.

Odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách, odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky.

Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků.

\*\*\*\*\*

S ohledem na velikost této obce není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Protože nejsou a ani nebudou k zásobování pitnou vodou využívány místní zdroje, navrhuje se řešit problematiku likvidace odpadních vod rekonstrukcí stávajících akumulčních jímek případně výstavbou nových kompaktních domovních ČOV, vícekomorových septiků doplněných o zemní filtr nebo filtr s popílkovou náplní.