

3102_012_01 Česká Lhota

Podklady

- Nebyl dodán dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod.
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres České Budějovice – Hydroprojekt, listopad 1997.

Obec Česká Lhota (393.50 - 400.50 m n.m.) je místní částí obce Dívčice a nachází cca 2 km jihozápadně od ní. V obci je trvale hlášeno 48 obyvatel.

Vodovod

Obec Česká Lhota je napojena na vodárenskou soustavu Římov z řady z vodojemu Včelná 36 000 m³ (462.00/457.00). Rozvodné řady jsou z IPE 90 a 110 délky 695 m. V obci je 26 ks vodovodních přípojek o celkové délce 650 m.

Zdrojem požární vody jsou tři návesní rybníky, v blízkosti obce je soustava rybníků.

Provozovatelem vodovodu je ČEVAK a.s., jeho majitelem je obec Dívčice.

Provozovaný vodovodní systém vyhovuje i do budoucna, a proto zůstane zachován. Kromě běžné údržby a oprav se neuvažuje s žádnou významnou investicí.

Kanalizace

Odpadní vody od všech obyvatel jsou předčišťovány v septicích a odváděny přímo do recipientu nebo jsou vsakovány pomocí drenů. Částečně vybudovaná dešťová kanalizace, do které jsou některé ze septiků zaústěny, odvádí tyto vody do rybníka Oblanov. Ostatní dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků.

S ohledem na velikost této obce není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Je navrženo řešit problematiku likvidace odpadních vod rekonstrukcí stávajících případně výstavbou nových vícekomorových septiků s následným dočištěním odpadních vod v rybníku Oblanov.