

3102_019_03 Třebín**Podklady**

- Nebyl dodán dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod.
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres České Budějovice – Hydroprojekt, listopad 1997.

Obec Třebín (410.00 - 422.00 m n.m.) je místní částí obce Dubné a nachází cca 3 km jihovýchodně od ní. V obci je trvale hlášeno 169 obyvatel.

Vodovod

Obec Třebín je napojena na vodárenskou soustavu Římov z řady Včelná - Hlavatce z vodojemu Včelná 36 000 m³ (462.00/456.00). Rozvodné vodovodní řady jsou z IPE 90 – 160 v celkové délce cca 3 000 m. V obci je 70 ks vodovodních přípojek v celkové délce 800 m.

Zdrojem požární vody obce je přilehlá soustava rybníků.

Provozovatelem vodovodu je ČEVAK a.s., jeho vlastníkem obec Dubné.

Vzhledem k nové výstavbě a předpokládanému nárůstu připojených obyvatel na vodovod je navrženo rozšíření rozvodné vodovodní sítě.

Kanalizace

Obec nemá splaškovou kanalizaci.

Obec má částečně vybudovanou dešťovou kanalizaci, na kterou je po předčištění v septicích napojeno 90 % obyvatel. Je vybudována převážně z betonových trub, v různých časových údobích, místy mělce uložená, nedostatečně těsněná a svým provedením nevyhovující současným normám.

Kanalizace je zaústěna 3 volnými kanalizačními výústi do rybníků Ryšavý, Homolský, Panenský a Městský.

Odpadní vody od 10 % obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na polní nebo jiné pozemky.

Provozovatelem kanalizace je ČEVAK a.s.

S ohledem na velikost obce je navrženo vybudování ČOV s kapacitou 300 EO a kompletní nové splaškové kanalizace o celkové délce cca 1 350 m DN 300 – 400 se dvěma novými odlehčovacími komorami. Dvě volné kanalizační výústi budou zrušeny, výúst VKV T2 bude zachována pro odvedení dešťových vod.

Dešťové vody budou nadále odváděny částečně dešťovou kanalizací a strouhami do místní vodoteče. U této se částečně uvažuje s její rekonstrukcí.