

3102_042_02 Dolní Miletín

Podklady

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres České Budějovice - Hydroprojekt, listopad 1997

Obec Dolní Miletín (448.00 – 460.00) je místní částí obce Lišov a nachází se cca 3 km východně od ní. V obci je trvale hlášeno 57 obyvatel. Obec předpokládá do budoucna mírný nárůst počtu obyvatel.

Obec se nachází v CHOPAV Třeboňská pánev.

Vodovod

Obec Dolní Miletín má vybudován vodovod pro veřejnou potřebu. V r. 2004 byla celková délka vodovodních řadů délky 840 m, do r. 2010 byla rozšířena o dalších 900 m. Nenapojení obyvatelé jsou zásobováni pitnou vodou z domovních studní. Množství vody ve studních je dostatečné, kvalita vody není známa.

Dolní Miletín je napojen na vodovodní síť obce Lišov (vodojem Lišov 650 m³ 561.70/554.70 s redukcí tlaku). Řad z Lišova do VDJ Sosní (150 m³) je z IPE 110 v délce 1650 m.

Vodovodní řad z Dolního Miletína dále pokračuje do Dolních a Horních Slověnic.

Původní rozvodné řady jsou z IPE 90 v délce 840 m, nově dobudované řady jsou DN 80 v délce 900 m.

V obci není přírodní zdroj požární vody.

Provozovatelem vodovodu je ČEVAK a.s. majitelem je město Lišov

Po rozšíření vodovodní sítě je stávající systém zásobování obce pitnou vodou vyhovující. Do budoucna se počítá s rozšiřováním vodovodní sítě v souvislosti s rozšiřující se zástavbou.

Kanalizace

Obec nemá splaškovou kanalizaci.

Obec se nachází v Chráněné oblasti přirozené akumulace vod Třeboňská pánev.

Odpadní vody od 65% obyvatel jsou předčišťovány v septicích a odváděny přímo do recipientu nebo jsou vsakovány pomocí drénů. Ostatní mají bezodtoké jímky s vývozem kalu na ČOV. Částečně vybudovaná dešťová kanalizace, do které jsou septiky zaústěny, odvádí tyto vody do Miletínského potoka.

Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků.

S přihlédnutím na skutečnost, že se obec Dolní Miletín nachází v Chráněné oblasti přirozené akumulace vod Třeboňská pánev a na velikost obce, není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.

Proto bude nutné zajistit v obci obnovu stávajících septiků na akumulární jímky, případně vybudování domovních čistíren.

Předpokládá, že veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách budou likvidovány na čistírně odpadních vod Lišov.

Stávající kanalizace bude fungovat pouze jako dešťová.