

3102_050_01 Hůrka

Podklady

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres České Budějovice - Hydroprojekt, listopad 1997

Obec Hůrka (488.00 – 532.00) je místní částí obce Nová Ves a nachází se cca 1 km severozápadně od ní. V obci je trvale hlášeno 283 obyvatel.

Vodovod

Obec Hůrka je napojena na vodovod Staré Hodějovice - Hůrka - Nedabyle z vodojemu Nedabyle - Hůrka 300 m³ (531.00/527.00) - I. tlakové pásmo. II. tlakové pásmo je přes AT stanici v obci. Rozvodné řady v obci jsou v délce 850 m IPE 80 – 100. V obci je 31 vodovodních přípojek.

Zdrojem požární vody je požární nádrž.

Provozovatelem vodovodu je VaK J. Čechy a.s.

Provozovaný vodovodní systém vyhovuje i do budoucna, a proto zůstane zachován. Kromě běžné údržby a oprav se neuvažuje s žádnou významnou investicí.

Kanalizace

Obec nemá kanalizaci.

Obec se nachází ve vnější části pásma hygienické ochrany II. stupně.

Odpadní vody od všech obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na polní nebo jiné pozemky.

Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků.

Ve výhledu se v obci předpokládá vybudování oddílné kanalizace, která se napojí na nově vybudovanou ČOV v Nové Vsi.

Délka kanalizace bude 1,3 km o profilu DN 250 mm z PVC.

Dešťové vody se budou odvádět systémem příkopů, struh a propustků do Zborovského potoka.