

3102_058_02 Dolní Stropnice

Podklady

- Nebyl dodán dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres České Budějovice - Hydroprojekt, listopad 1997
- Žádost o změnu PRVKÚK ze dne 5.12.2014
- Doplnění od Česká vodohospodářská s.ro. e-mail ze dne 30.5.2016

Obec Dolní Stropnice (419.00 – 459.00) je místní částí obce Římov a nachází se cca 3 km severovýchodně od ní. V obci je trvale hlášeno 64 obyvatel.

Vodovod

Obec Dolní Stropnice není v současné době zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu. Obyvatelé používají ke svému zásobení soukromé studny. Množství vody ve studních a její kvalita není známa.

Zdrojem požární vody je požární nádrž. V blízkosti obce protéká řeka Malše a řeka Stropnice.

Navrhuje se vybudování případně obnova vodovodu pro veřejnou potřebu v obci včetně vodovodního zdroje, vodojemu a úpravny vody.

Obec Římov uvažuje zásobovat tuto lokalitu včetně plánované budoucí výstavby způsobem rekonstrukce a modernizace stávajících rozvodů a dále vybudováním nového vrtu v blízkosti stávajícího funkčního vodojemu, ze kterého vedou částečné rozvody pro potřebu ZD Ločenice a několika přilehlých nemovitostí. Tento záměr je i v návrhu ÚP, který je schválen. Vodovodní rozvody v délce cca 1,8 km, vodojem, přípojky. Investiční náklady cca 9,7 mil. Kč bez DPH.

Kanalizace

Obec nemá kanalizaci.

Odpadní vody od všech obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách a na základě smlouvy s provozovatelem na ČOV Římov. Jedná se zejména o chatové oblasti. Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků.

V obci se navrhuje vybudování splaškové kanalizace vedle stávající jednotné stokové sítě, a to v trase stávajících i navržených komunikací. Obec navrhuje splaškovou kanalizaci, vedenou gravitačně do nově vybudované lokální aktivační ČOV Dolní Stropnice.

Dešťové vody budou i nadále odváděny systémem příkopů a struh do řeky Stropnice.