

**3108\_014\_01 Laziště****podklady**

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Rozhodnutí o povolení k vypouštění odpadních vod č.j. Vod/373/2002-P
- rozbor vody ze dne 14.12.2002
- Územní plán obce, květen 2001, autor Ing. Arch. V. Vokurka, Projektční kancelář, Vratislavova 296, Písek

Laziště (440,00 – 445,00 m n.m.) - místní část obce Králova Lhota se nachází cca 1,6 km jihovýchodně od obce Králova Lhota. V obci je trvale hlášeno 54 obyvatel (rok 2001). Obec předpokládá do budoucna stagnaci počtu obyvatel.

**vodovod**

V osadě Laziště je v současné době zásobování pitnou vodou realizováno částečně z obecního vodovodu ve správě obce Králova Lhota, částečně z vlastních domovních studní.

Kvantita a kvalita vody v domovních studních je dostačující pouze částečně. Voda má vyšší obsah dusičnanů, železa a manganu. Vodním zdrojem je pro vodovod kopaná studna (z r. 1959) s vydatností 1,15 l/s, voda je čerpána do spotřebiště přes ČS Laziště, rozvodné vodovodní sítě jsou z PE DN 40. Stávající rozvody pitné vody v obci jsou v současnosti v havarijním stavu a z důvodu jejich zanesení manganem a v některých částech obce není známo jejich přesné uložení.

Zdrojem požární vody je místní rybník.

\*\*\*\*\*

Záměrem obce do budoucna je dobudování obecního vodovodu. V jednání je využití 2. kopané studny a zřízení úpravní vody kvůli špatné kvalitě surové vody. Je navrženo též vybudování VDJ o objemu 20 m<sup>3</sup>. Rozšíření vodovodní sítě se uvažuje v délce 1,5 km.

V budoucnosti je možné uvažovat o napojení Královy Lhoty na dálkový řad VSJČ v plánované trase Sedlice-Mirotice-Čimelice-Mirovice.

**kanalizace**

V Lazišti je částečně vybudována jednotná kanalizace. Kanalizační větev je tvořena potrubím DN 400 a 500 z betonových trub. Kanalizace je zaústěna jednou výustí do bezejmenné vodoteče (meliorační kostra) – ČHP 1-08-04-062.

Hlavním zdrojem znečištění jsou odpadní vody z domácností. Většina odpadních vod je akumulována v bezodtokových jímkách na vyvážení.

Provozovatelem kanalizace je obec Králova Lhota, obec má povolení k vypouštění odpadních vod platné do konce roku 2010.

\*\*\*\*\*

Do budoucna se uvažuje o dobudování obecní kanalizační sítě a vybudování nové ČOV.