

**3108\_020\_03 Slavkovice****podklady**

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Územní plán
- Rozhodnutí o povolení k vypouštění odpadních vod č.j. ŽP-Vod/2898/2005-Č do 31.12.2012
- 

Slavkovice (480,00 – 458,00 m n.m.) – místní část obce Mišovice se nacházejí cca 1 km jihovýchodně od obce Mišovice. V obci je trvale hlášeno 46 obyvatel (rok 2001). Obec předpokládá do budoucna stagnaci počtu obyvatel.

**vodovod**

Osada Slavkovice nemá vybudován vodovod. Obyvatelé používají ke svému zásobení pitnou vodou vlastní soukromé studny. Vydátnost studní je dostatečná pouze zčásti a kvalita vody nevyhovuje Vyhlášce 376/2000Sb. z hlediska obsahu dusičnanů.

V osadě Slavkovice není v současné době zdroj požární vody, zásobování požární vodou bude zajištěno ze snadno přístupného návesního rybníčku, který je ovšem nutno obnovit, neboť jeho hráz je poškozená a celý rybníček je značně zanesený bahnem a zarostlý. V případě nouze je taktéž možno provizorně přehradit Mišovický potok, který protéká v blízkosti severního okraje vsi. Ten je také dostatečným zdrojem požární vody.

\*\*\*\*\*

V osadě Slavkovice se předpokládá vybudovat vodovod. V případě jeho výstavby je nutno vyhledat prameniště s vydátností min. 0,3 l/s, a to v místě upřesněném hydrogeologickým průzkumem (bez potřeby ZD jsou hodnoty cca poloviční).

Dle kvality vody bude voda čerpána do úpravny vody a dále do akumulace.

Je navrženo vybudování vhodných zdrojů v prameništi Svučice, zde by byla voda hygienicky zabezpečována a odtud čerpána do navrhovaného VDJ. VDJ bude umístěn západně od obce Draheničky na kótě 510 m.n.m. Výtlačný řad DN 80 je navržen v délce 1 km. Navrhovaný objem VDJ je 50 m<sup>3</sup>. Z VDJ bude voda svedena zásobním řadem do obcí Draheničky, Svučice, Mišovice a Slavkovice. Pro posílení tlaku ve vodovodní síti v Draheničkách bude nutno vybudovat ATS.

Zásobní řad v úseku VDJ Draheničky – Draheničky je navržen v délce 0,3 km DN 150, v úseku Draheničky – Svučice v délce 1,5 km DN 150, v úseku Svučice – Mišovice v délce 1,7 km DN 100 a v úseku Mišovice – Slavkovice v délce 1,0 km DN 100.

Rozvodné řady DN 80 v obci Slavkovice jsou navrženy v délce 0,7 km.

V blízké budoucnosti je ekonomicky výhodnějším řešením využívání a zřizování individuálních zdrojů pitné vody v rámci každé nebo skupiny několika nemovitostí. Voda do místa spotřeby by byla dopravována AT stanicí u každého zdroje. Požadovaná akumulace by byla vytvářena ve zdroji.

## kanalizace

Osada Slavkovice má vybudovanou jednotnou kanalizaci.

Kanalizace je převážně starší, netěsná, se značným podílem balastních vod. Je vyústěna třemi výústěmi do recipientu, z toho výúst' V1 do povrchového toku od Minic, výúst' V2 do vypuštěného návesního rybníčku a výúst' V3 přímo do Slavkovického potoka (ČHP1-08-04-059).

Hlavními odpadními vodami osady jsou splaškové vody z domácností a občanské vybavenosti. Odpadní vody jsou předčišťovány v septicích s odtokem do recipientu nebo podmoku.

Provozovatelem kanalizace je obec Mišovice.

Obec má Rozhodnutí o povolení pro vypouštění odpadních vod platné do 31.12.2012

\*\*\*\*\*

Obec má vypracovanou studii z roku 2011 o dobudování kanalizace s napojením na společnou centrální ČOV ve Slavkovicích, společnou pro obce Slavkovice, Pohoří a Minice. Kanalizace je navržena gravitační z plastových trub a svedena do čerpací stanice v jižní části obce, odkud bude výtlakem vedena na společnou centrální ČOV Slavkovice doplněna o tlakovou kanalizaci PE, PVC ve východní části obce. Kanalizace v severní části obce bude také gravitačně svedena do čerpací stanice a odtud výtlakem do ČOV.

Lokalita Slavkovická Hora bude řešena individuální výstavbou domovních čistíren odpadních vod.