

3112_005_09 Předbojov

podklady

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres Tábor – Hydroprojekt, květen 2000

Předbojov (607 - 627 m n.m.) – místní část obce Borotín se nachází cca 3,8 km severozápadně od obce Borotín. V obci nejsou trvale hlášeni žádní obyvatelé (rok 2001).

vodovod

Obec Předbojov, je v současné době zásobena z domovních studní. Množství vody v těchto studních je dostatečné. Kvalita vody ve studních není známa.

Předbojov se nachází na území vysokého rizika výskytu radonu.

Vzhledem k nízkému počtu obyvatel předpokládáme i do budoucnosti zásobování z individuálních zdrojů.

Je však třeba sledovat kvalitu vody ve využívaných studnách a v případě, že nebude vyhovovat Vyhlášce 376/2000Sb., bude vhodné využít individuální úpravu vody nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody.

kanalizace

Východně od místní části obce Borotín – Předbojova, ve vzdálenosti cca 0,15 km se nachází v ochranné pásmo III. stupně vodní nádrže Jordán – OP Jordán. Předbojov nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace. Všechny odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách, odkud se příležitostně vyvážejí k likvidaci na ČOV Borotín do vzdálenosti 6 km.

Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do povodí bezejmenné vodoteče a následně do Prčického potoka.

S ohledem na velikost této místní části není investičně ani provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících akumulčních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Borotín.