

3112_023_01 Dobronice u Chýnova**podklady**

- Nebyl obdržen Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Rozhodnutí o nakládání s vodami ČHP 1-07-04-056, ze dne 15.5.2002 VH7292/1/01-Ba,
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres Tábor – Hydroprojekt, květen 2000

Dobronice u Chýnova (474 - 509 m n.m.) – místní část obce Chýnov se nacházejí cca 6,6 km východně od města Tábor. V obci je trvale hlášeno 139 obyvatel (rok 2011).

vodovod

Obec Dobronice u Chýnova je v současné době zásobena z nového vodovodu. Zdrojem vodovodu je vrtaná studna HV1 – $Q_{\max} = 0,185 \text{ l/s}$, tj. $21,6 \text{ m}^3/\text{den}$ resp. $7\,884 \text{ m}^3/\text{rok}$. Z ní je voda přivedena do VDJ Dobronice $2 \times 7,5 \text{ m}^3$. Z VDJ je obec zásobena gravitačně.

Zásobení pitnou vodou vyhovuje i do budoucna.

kanalizace

Místní část obce Chýnov - Dobronice u Chýnova nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu.

Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách, odkud se vyvázejí na zemědělsky využívané pozemky.

Dešťové vody jsou odváděny částečně dešťovou kanalizací a částečně systémem příkopů, struh a propustků do místního rybníka a do otevřené meliorační stoky a následně pak do Chotovinského potoka.

Dešťová kanalizace, která je ve správě obce, byla vybudovaná z betonových trub v 50. letech, rekonstruována v r. 1980. Bližší údaje (profil, délka) o této kanalizaci se nepodařilo sehnat.

S ohledem na velikost místní části Dobronice u Chýnova není investičně ani provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících akumulčních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Chýnov.