

**3112\_025\_25 Zbelítov****podklady**

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres Tábor – Hydroprojekt, květen 2000

Zbelítov (583 - 594 m n.m.) – místní část obce Jistebnice se nachází cca 2 km severozápadně od obce Jistebnice. V obci je trvale hlášeno 28 obyvatel (rok 2001).

**vodovod**

Obec Zbelítov je zásobena vodou z obecního vodovodu.

Zdrojem pro vodovod jsou 3 šachtové studny, jejichž celková vydatnost je  $Q = 0,9$  l/s. Ze studen je voda přes AT stanici čerpána do obce Zbelítov. Kvalita vody vyhovuje Vyhlášce č. 376/2000 Sb.

Obec Zbelítov se nachází v oblasti možného výskytu radonu, proto bylo v roce 2002 uvedeno do provozu odradonovací zařízení.

Provozovatelem vodovodu je ČEVAK a.s.

\*\*\*\*\*

Systém zásobování pitnou vodou se nebude měnit ani v budoucnu.

Doporučujeme trvale sledovat kvalitu vody ve využívaných studnách, které jsou zdrojem vody pro vodovod a v případě, že nebudou vyhovovat Vyhlášce č. 376/2000 Sb., bude vhodné posoudit a navrhnout odpovídající úpravu vody nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody ve formě balené pitné vody.

**kanalizace**

Místní část obce Jistebnice – Zbelítov má vybudovanou jednotnou kanalizaci, na kterou je napojeno 90 % všech obyvatel.

Kanalizace, která je ve správě obce Jistebnice, byla provedena z betonových trub DN 200 a DN 300 mm v celkové délce 0,580 km.

Spláskové vody jsou předčišťovány v biologických septicích, 90 % přepadů je zaústěno do kanalizace, která je zaústěna do bezejmenného potoka. Od zbývajících 10-ti % obyvatel odtékají odpadní vody z přelivů septiků přímo terénu a jsou likvidovány vsakováním.

Dešťové vody obce jsou odváděny jednotnou kanalizací.

Místní část obce Jistebnice – Zbelítov má Rozhodnutí o nakládání s vodami bez uvedení termínu omezení platnosti.

\*\*\*\*\*

S ohledem na velikost místní části Zbelítov není investičně ani provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících septiků na domovní mikročistírny.