

3112_034_07 Krchova Lomná

Podklady

- Nebyl obdržén Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres Tábor – Hydroprojekt, květen 2000
- Žádost o změnu PRVKÚK ze dne 14.11.2014
- Doplnění od města e-mail ze dne 30.5.2016

Krchova Lomná (476 - 504 m n.m.) – místní část města Mladá Vožice se nachází cca 2,4 km jižně od města Mladá Vožice. V obci je trvale hlášeno 27 obyvatel (rok 2001).

Vodovod

Obec Krchova Lomná je v současné době zásobena z domovních studní. Množství vody v těchto studních je dostatečné pouze z části. Kvalita vody ve studních není známa.

Vzhledem k nízkému počtu obyvatel a vyšším investičním nákladům na realizaci vodovodu předpokládáme i do budoucnosti zásobování z individuálních zdrojů.

Trvale je však třeba sledovat kvalitu vody ve využívaných studních a v případě, že nebude vyhovovat Vyhlášce č. 376/2000Sb., bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody. Pro zajištění dostatečného množství vody doporučujeme prohloubení domovních studní.

Kanalizace

Místní část města Mladá Vožice - Krchova Lomná má částečně vybudovanou jednotnou kanalizaci, na kterou je napojeno 30 % obyvatel. Kanalizace, která je ve správě města Mladá Vožice, byla vybudována z betonových trub DN 200 a DN 400 v celkové délce 0,285 km. Tato kanalizace má výust do Radvanovského potoka.

Ostatní splaškové vody (60 %) jsou zachycovány v bezodtokých jímkách, které jsou vyváženy na ČOV Mladá Vožice ve vzdálenosti 2 km a 10 % splaškových vod je vypouštěno přímo do Radvanovského potoka.

Dešťové vody jsou odváděny jednotnou kanalizací.

Krchova Lomná má rozhodnutí okresního úřadu o nakládání s vodami s platností do 12/2004.

S ohledem na velikost této místní části není investičně ani provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce

2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod města Mladá Vožice.
Individuální čištění, dle majitelů nemovitostí.