

3112_036_02 Brtec

podklady

- Nebyl obdržen Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres Tábor – Hydroprojekt, květen 2000

Brtec (576 - 597 m n.m.) – místní část obce Nadějkov se nachází cca 2,6 km jižně od obce Nadějkov. V obci je trvale hlášeno 39 obyvatel (rok 2001).

vodovod

Obec Brtec je v současné době zásobena z domovních studní.

Množství vody v těchto studních je nedostatečné. Kvalita vody ve studních není známa.

Brtec se nachází v oblasti vysokého rizika radonu.

Vzhledem k nízkému počtu obyvatel předpokládáme i do budoucnosti zásobování z individuálních zdrojů.

Trvale je však třeba sledovat kvalitu vody ve využívaných studních a v případě, nebude vyhovovat Vyhlášce č. 376/2000Sb., bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody. Pro zajištění potřebného množství vody doporučujeme prohloubit domovní studně.

kanalizace

Místní část obce Nadějkov – Brtec má vybudovanou jednotnou kanalizaci, na kterou je napojeno 39 obyvatel (100 %) a 13 rekreantů (100 %). Kanalizace, která je ve správě obce, byla provedena z betonových trub DN 300 v celkové délce 0,360 km.

Splaškové vody (100 %) jsou předčištěny v septicích, jejich přepady jsou zaústěny do jednotné kanalizace. Kanalizace je vyústěna jednou výustí do místní bezejmenné vodoteče.

Dešťové vody (100 %) jsou odváděny jednotnou kanalizací.

Kanalizace je v dobrém stavu, v provozu od roku 1975. Nová výstavba byla provedena v roce 1991-1993.

Tato místní část obce má Rozhodnutí o nakládání s vodami platné do 31.12.2004.

S ohledem na velikost místní části Brtec není investičně ani provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Na osadě bude možnost vybudování domovních nebo blokových čističek, nebo biologického dočišťovacího rybníčku.

Stávající kanalizace bude nadále sloužit k odvádění pouze dešťových vod.