

f

3112_036_13 Pohořelice

podklady

- Nebyl obdržen Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres Tábor – Hydroprojekt, květen 2000

Pohořelice (657 - 671 m n.m.) – místní část obce Nadějkov se nacházejí cca 2,3 km severovýchodně od obce Nadějkov. V obci jsou trvale hlášeni 2 obyvatelé (rok 2001).

vodovod

Obec Pohořelice je v současné době zásobena z domovních studní. Množství vody v těchto studních je dostatečné. Kvalita vody ve studních není známa.

Pohořelice se nacházejí v oblasti vysokého rizika výskytu radonu.

Vzhledem k nízkému počtu obyvatel předpokládáme i do budoucnosti zásobování z individuálních zdrojů.

Trvale je však třeba sledovat kvalitu vody ve využívaných studních a v případě, nebude vyhovovat Vyhlášce č. 376/2000Sb., bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody.

kanalizace

Místní část obce Nadějkov – Pohořelice nemá v současné době vybudovaný systém kanalizace.

Spláskové vody (100 %) jsou předčišťovány v septicích různých typů s přepadem a následným vsakováním.

Dešťové vody (100 %) jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků.

S ohledem na velikost místní části Pohořelice není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Na osadě bude možnost vybudování domovních nebo blokových čističek, nebo biologického dočišťovacího rybníčku.