

3112_038_06 Úraz**podklady**

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres Tábor – Hydroprojekt, květen 2000

Úraz (496 - 518 m n.m.) – místní část obce Nemyšl se nachází necelý 1 km východně od obce Nemyšl. V obci je trvale hlášeno 14 obyvatel (rok 2001). Obec do budoucna předpokládá stagnaci počtu obyvatel.

vodovod

Obec Úraz je v současné době zásobena z domovních studní. 3 domy jsou zásobeny ze štoly stříbrného dolu.

Množství vody v těchto studních je dostatečné. Kvalita vody ve studních nevyhovuje Vyhlášce č. 376/2000Sb. obsahem železa.

Vzhledem k nízkému počtu obyvatel a vyšším investičním nákladům na realizaci vodovodu předpokládáme i do budoucnosti zásobování z individuálních zdrojů.

Trvale je však třeba sledovat kvalitu vody ve využívaných studních a v případě, že nebude vyhovovat Vyhlášce č. 376/2000Sb., bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody.

kanalizace

Místní část obce Nemyšl – Úraz nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace. Splaškové vody jsou předčišťovány v septicích různých typů a kvalit. Přelivy z nich jsou zaústěny do dešťové kanalizace (70 %) nebo do soukromého rybníka.

Dešťová kanalizace, která je ve správě obce, byla provedena z betonových trub DN 400 v celkové délce 0,23 km. Dešťové vody jsou odváděny touto kanalizací a následně otevřeným příkopem, zpevněným žlabovkami, do Chotovinského potoka. Ze svažitého terénu nad obcí přicházejí přívalové vody. Situaci celkem uspokojivě vyřešilo osazení horské vpusti, která zabraňuje podmáčení komunikace.

Místní část obce má vypracovanou Urbanistickou studii z r.1999 na odkanalizování s použitím MČOV BIO CLEANER, výrobce ENVI-PUR s.r.o. Tábor.

S ohledem na velikost místní části Úraz není investičně ani provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Proto bude nezbytné zajistit výstavbu nových akumulčních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Chotoviny.

Variantním řešením by mohlo být využití stávající dešťové kanalizace jako jednotné s čištěním odpadních vod v nové ČOV (dle urbanistické studie typ BIO-CLEANER pro cca 20 EO).