

3112_047_00 Psárov

podklady

- Nebyl obdržen Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres Tábor – Hydroprojekt, květen 2000

Psárov (542 - 562 m n.m.) se nachází cca 14,5 km severovýchodně od města Soběslav. V obci je trvale hlášeno 117 obyvatel (rok 2001).

vodovod

Obec Psárov je zásobena z domovních studní.

Množství vody v těchto studních je dostatečné pouze z části. Kvalita vody ve studních není známa.

Vzhledem k vyšším investičním nákladům na realizaci vodovodu předpokládáme i do budoucnosti zásobování z individuálních zdrojů.

Trvale je však třeba sledovat kvalitu vody ve využívaných studních a v případě, že nebude vyhovovat Vyhlášce č. 376/2000Sb., bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody. Pro zajištění potřebného množství vody doporučujeme prohloubení domovních studní.

kanalizace

Obec Psárov má vybudovanou jednotnou kanalizaci, na kterou je napojena celá obec.

Kanalizace, která je ve správě obce Psárov, byla provedena z betonových trub v letech 1955-1960. Žádné další podklady a údaje o kanalizaci nejsou. Celková délka kanalizačních stok je 0,75 km.

Splaškové vody jsou všechny předčištěny v biologických septicích, jejichž přepady jsou zaústěny do kanalizace, která je zaústěna do Psárovského potoka a ten po 1,5 km do potoka Černovického.

Dešťové vody jsou odváděny jednotnou kanalizační sítí.

Během posledních 5 let bylo vybudováno cca 50 m nové kanalizace.

Obec má Rozhodnutí o nakládání s vodami platné do 12/2003, obec bude žádat o nové.

S ohledem na velikost této obce není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Proto bude nezbytné zajistit výstavbu nových akumulčních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Choustník.