

**3112\_060\_01 Dudov****podklady**

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Rozhodnutí o nakládání s vodami VH 1993/95 – Ro ze dne 25.4.1995, ČHP 1-07-04-002, 01-07-04-048
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres Tábor – Hydroprojekt, květen 2000

Dudov (490 - 505 m n.m.) - místní část obce Skřýchov u Malšic se nachází cca 1,3 km jihozápadně od obce Skřýchov u Malšic. V obci je trvale hlášeno 41 obyvatel (rok 2001).

**vodovod**

Obec Dudov je v současné době zásobena z domovních studní.

Množství vody v těchto studních je dostatečné pouze z části. Kvalita vody ve studních není známa.

\*\*\*\*\*

Vzhledem k nízkému počtu obyvatel a vyšším investičním nákladům na realizaci vodovodu předpokládáme i do budoucnosti zásobování z individuálních zdrojů.

Trvale je však třeba sledovat kvalitu vody ve využívaných studních a v případě, že nebude vyhovovat Vyhlášce č. 376/2000Sb., bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody. Pro zajištění potřebného množství vody doporučujeme prohloubení domovních studní.

**kanalizace**

Místní část obce Skřýchov u Malšic – Dudov, kterým prochází hranice CHOPAV Třeboňská pánev, má vybudovanou jednotnou kanalizaci, na kterou je napojena celá tato místní část. Kanalizace, která je ve správě obce, byla provedena z betonových trub o profilech DN 300, 500 a 600 mm v celkové délce 0,6 km.

Splaškové vody jsou předčištěny v septicích a jedné mikročistírně, přepady jsou zaústěny do kanalizace, která je vyústěna přes Dudovský rybník do Bechyňského potoka.

Dešťové vody jsou odváděny jednotnou kanalizací.

Dudov má Rozhodnutí o nakládání s vodami platné do 12/2004 podmíněné vypracováním studie na odkanalizování a čištění odpadních vod obce do 12/2000.

\*\*\*\*\*

Vzhledem k velikosti této místní části, není investičně ani provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.

Proto bude nezbytné zajistit výstavbu nových akumulčních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Želeč.

Vzhledem ke stávajícímu rozsahu odkanalizování je možné zvážit i variantu uvažující s intenzifikací stávajících jímek – septiků na domovní mikročistírny event. řešení uvažující s dočištěním odpadních vod v kaskádě rybníků pod touto místní částí.

Při posuzování těchto variant je však potřeba zvážit dopad tohoto řešení na kvalitu vody v místních zdrojích, které budou i nadále využívány.