

## 3112\_064\_03 Slavňovice

### Podklady

- Nebyl obdržen Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Rozhodnutí o nakládání s vodami zn. VH 6160/2/99 – Ja ze dne 17.1.2000, ČHP 1-07-04-085, 1-07-04-109, 1-07-04-082
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres Tábor – Hydroprojekt, květen 2000
- Žádost o změnu PRVKÚK ze dne 29.5.2014, 24.11.2014 a 8.1.2015

Slavňovice (448 - 472 m n.m.) – místní část obce Stádlec se nachází cca 1,3 km východně od obce Stádlec. V obci je trvale hlášeno 66 obyvatel (13.5.2016).

### Vodovod

Doposud je místní část Slavňovice zásobována individuálně vodou z domovních studní. Vydatnost domovních studní je poměrně dobrá, ne ale u všech nemovitostí. Navíc kvalita vody převážně nevyhovuje vyhlášce 252/2004 Sb. (pro pitnou vodu), není pravidelně sledována a úplné rozborů se nedělají.

\*\*\*\*\*

Obec plánuje napojení na veřejný vodovod ve Stádleci. Spolu s napojením Slavňovic by se zřejmě řešilo zásobování lokality Hájků, kde je v řadě zdrojů vody nedostatek.

Zásobování Slavňovic je uvažováno koordinovaně s osadou Hájků, pro které bude sloužit společný přívodní řad z HOPE 110/10 v délce 940 m. Řad bude napojený na rozvodnou síť ve Stádleci (řad LT ON 150) a jeho trasa bude vedena podél silnice 111/1228 (Stádlec - Řepeč). Za odbočkou do Hájků, bude řad redukován na HOPE 90/8,2 v délce 580 m.

Rozvodná síť Slavňovic bude rovněž provedena z trub HDPE (vysokohustotního polyetylenu) rozměrů 90/8,2 pro řady hlavní a 63/5,7 pro vedlejší. Celková délka řadů 90/8,2 činí 360 m a řadů profilu 63/5,7 490m.

### Kanalizace

Místní část obce Stádlec – Slavňovice má vybudovanou jednotnou kanalizaci, na kterou je napojena celá tato místní část. Kanalizace, která je ve správě obce, byla provedena z betonových trub DN 300 mm v celkové délce 0,870 km.

Splaškové vody jsou předčištěny v septicích, jejichž přepady jsou zaústěny do stávající jednotné kanalizace. Kanalizace je jihovýchodně od osady vyústěna do bezejmenné vodoteče, která se po 600-ti m vlévá do Slavňovického potoka.

Dešťové vody obce jsou odváděny jednotnou kanalizací.

Obec má Rozhodnutí o nakládání s vodami platné do 12/2009.

\*\*\*\*\*

S ohledem na velikost místní části Slavňovice není investičně ani provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Proto bude nezbytné zajistit výstavbu nových akumulčních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Stádlec.

Vzhledem k stávajícímu rozsahu odkanalizování je možné zvážit i variantu uvažující s intenzifikací stávajících jímek – septiků na domovní mikročistírny. Při posuzování této varianty je však potřeba zohlednit dopad tohoto řešení na kvalitu vody v místních zdrojích, které budou i nadále využívány.