

**3112\_065\_02 Bežerovice****podklady**

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Rozhodnutí o nakládání s vodami VH 5135/93-Ro, ČHP 1-07-04-091 ze dne 27.18.1993
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres Tábor – Hydroprojekt, květen 2000
- podklady VS Bechyňsko předané 21.1.2004 na MÚ Tábor

Bežerovice (394 - 420 m n.m.) – místní část obce Sudoměřice u Bechyně se nacházejí cca 1,5 km severozápadně od obce Sudoměřice u Bechyně. V obci je trvale hlášeno 99 obyvatel (rok 2001).

**vodovod**

Obec Bežerovice je v současné době z větší části zásobena z domovních studní. Ze skupinového vodovodu VS Bechyňsko je zásobena část Bežerovic – Hůrka a další přípojka je vybudována pro zemědělský areál.

V roce 2003 byl u většiny obyvatel nedostatek pitné vody. Kvalita vody ve studních vyhoví Vyhlášce č. 376/2000Sb.

Pro zemědělský areál v sídle je vybudována přípojka z Vodárenské skupiny Bechyňsko ve správě VAK a.s. Tábor.

\*\*\*\*\*

Bežerovice – místní část obce Sudoměřice u Bechyně včetně části Kamenný Dvůr budou v budoucnosti zásobeny ze Skupinového vodovodu Bechyňsko.

**kanalizace**

Místní část obce Sudoměřice u Bechyně – Bežerovice mají vybudovanou jednotnou kanalizaci, na kterou je napojeno 95 % obyvatel. Kanalizační síť, která je ve správě obce, byla provedena z betonových trub DN 300-DN 800 a má celkovou délku 0,7 km. Kanalizace má 1 výust' do Sudoměřického potoka.

Splaškové vody jsou po předčištění v septicích zaústěny do jednotné kanalizace. Zbylé vody (5 %) jsou zachycovány v bezodtokých jímkách odkud se vyvážejí k likvidaci na ČOV Bechyně do vzdálenosti 5 km.

Dešťové vody jsou odváděny jednotnou kanalizací, která je ve správě obce.

Tato místní část má Rozhodnutí o nakládání s vodami platné do 12/2002.

Bežerovice mají vypracovanou Urbanistickou studii z r.1997.

\*\*\*\*\*

S ohledem na velikost místní části Bežerovice není investičně ani provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulčních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Sudoměřice u Bechyně.

Vzhledem k stávajícímu rozsahu odkanalizování je možné zvážit i variantu uvažující s intenzifikací stávajících jímek – septiků na domovní mikročistírny. Při posuzování této varianty je však potřeba zohlednit dopad tohoto řešení na kvalitu vody v místních zdrojích.

V případě zvyšujícího se počtu obyvatel však bude nutné v budoucnu vybudovat odpovídající ČOV.