

3112_067_00 Svrabov**podklady**

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres Tábor – Hydroprojekt, květen 2000

Svrabov (479 - 487 m n.m.) se nachází cca 3,6 km severozápadně od města Tábor. V obci je trvale hlášeno 44 obyvatel (rok 2001).

vodovod

Obec Svrabov je zásobena z domovních studní. Množství vody v těchto studních je dostatečné. Kvalita vody ve studních není známa.

Obec se nachází na území vysokého rizika výskytu radonu.

Vzhledem k nízkému počtu obyvatel předpokládáme i do budoucnosti zásobování z individuálních zdrojů.

Trvale je však třeba sledovat kvalitu ve využívaných studních a v případě, že nebude vyhovovat Vyhlášce č. 376/2000Sb., bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody.

kanalizace

Obec Svrabov, která se nachází ve vnějším pásmu hygienické ochrany II. stupně (vodní nádrž Jordán – OP Jordán), má vybudovanou kanalizaci, která je využívána pouze k odvádění dešťových vod. Byla provedena z betonových trub DN 200 a DN 300 a má celkovou délku 0,1 km.

Splaškové vody (55 %) jsou po předčištění v septicích zaústěny jednotlivě do místních rybníků a následně do Svrabovského potoka. Zbylé odpadní vody (45 %) se zachycují v bezodtokých jímkách, odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky.

Dešťové vody jsou odváděny jednotnou kanalizací, která je ve správě obce.

Svrabov má Rozhodnutí o nakládání s vodami platné do 12/2000.

Vzhledem k velikosti této obce není investičně ani provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.

Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulčních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Tábor – Klokoty.