

3112_068_02 Křekovická Lhota**podklady**

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres Tábor – Hydroprojekt, květen 2000

Křekovická Lhota (489 - 499 m n.m.) – místní část obce Šebířov se nachází cca 3,6 km severozápadně od obce Šebířov. V obci je trvale hlášeno 11 obyvatel (rok 2001).

vodovod

Křekovická Lhota je v současné době zásobena z domovních studní.

Množství vody v těchto studních je dostatečné pouze částečně, v období sucha je vody nedostatek. Kvalita vody ve studních není známa.

Vzhledem k nízkému počtu obyvatel a vyšším investičním nákladům předpokládáme i do budoucnosti zásobování z individuálních zdrojů.

Trvale je však třeba sledovat kvalitu ve využívaných studních a v případě, že nebude vyhovovat Vyhlášce č. 376/2000Sb., bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody.

kanalizace

Místní část obce Šebířov – Křekovická Lhota má vybudovanou jednotnou kanalizaci, na kterou je napojeno 64 % trvale bydl. obyvatel a 80 % rekreantů. Kanalizace, která je ve správě obce, byla provedena z betonových trub DN 200 – DN 300 v celkové délce 0,380 km.

Splaškové vody jsou předčištěny v septicích s přepadem zaústěným do jednotné kanalizace (64 % trv. bydl. obyvatel, 80 % rekreantů) a v septicích s následnou likvidací vsakováním (18 % trv. bydl. obyvatel). Zbývající splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách, odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky. (18 % trv. bydl. obyvatel, 20 % rekreantů).

Dešťové vody jsou svedeny do kanalizace (60 %), zbývající dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků. Kanalizace je vyústěna do místní bezejmenné vodoteče.

Místní část obce má rozhodnutí o nakládání s vodami platné do 31.12.2004.

S ohledem na velikost této místní části a na počet trvale bydlících obyvatel není investičně ani provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulčních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Šebířov.