

**3112\_068\_06 Skřýšov****podklady**

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres Tábor – Hydroprojekt, květen 2000
- Rozhodnutí o nakládání s vodami č.j. VH 136,539/99, ČHP 1-09-03-042, ČHP 1-09-03-041, ČHP 1-09-03-039, ČHP 1-09-03-037 ze dne 8.2.1999

Skřýšov (398 - 421 m n.m.) - místní část obce Šebířov se nachází cca 1,6 km severně od obce Šebířov. V obci je trvale hlášeno 17 obyvatel (rok 2001).

**vodovod**

Obec Skřýšov je napojena na síť obce Šebířov zásobním řadem z věžového vodovjemu 1x 200 m<sup>3</sup>. Rozvodná síť je v dobrém stavu.

Provozovatelem vodovodu je ČEVAK a.s.,

\*\*\*\*\*

Systém zásobování pitnou vodou se nebude měnit ani v budoucnosti. S postupující zástavbou bude rozšiřována i vodovodní síť.

**kanalizace**

Místní část obce Šebířov – Skřýšov má vybudovanou jednotnou kanalizaci, na kterou je napojeno 75 % trv. bydl. obyvatel a 78 % rekreantů. Kanalizace, která je ve správě obce, byla vybudována z betonových trub DN 400 – DN 500 v celkové délce cca 0,375km.

Splaškové vody jsou předčištěny v septicích různých typů s přepadem vyústěným do jednotné kanalizace (75 % trv. bydl. obyvatel, 78 % rekreantů) a v septicích s přepadem vyústěným do povrchových vod (25 % obyvatel). Zbývající splaškové vody (22 % rekreantů) jsou zachycovány v bezodtokých jímkách, odkud se vyvázejí na zemědělsky využívané pozemky.

Dešťové vody jsou odváděny jednotnou kanalizací (70 %) a zbytek dešťových vod (30%) je odváděn systémem příkopů, struh a propustků.

Kanalizace je 15-20 let stará a je vyústěna do stabilizačního rybníka.

Tato místní část má Rozhodnutí o nakládání s vodami platné do 31.12.2004

\*\*\*\*\*

S ohledem na velikost místní části a na počet trvale bydlících obyvatel není investičně ani provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.

Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulčních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Šebířov.

S ohledem na velikost obce a na stávající způsob likvidace odpadních vod je možné zvážit i variantu uvažující s intenzifikací stávajících jímek – septiků na domovní mikročistírny.