

3112_068_10 Záříčí u Mladé Vožice**podklady**

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres Tábor – Hydroprojekt, květen 2000
- Rozhodnutí o nakládání s vodami č.j. VH 136,539/99, ČHP 1-09-03-042, ČHP 1-09-03-041, ČHP 1-09-03-039, ČHP 1-09-03-037 ze dne 8.2.1999

Záříčí u Mladé Vožice (423 - 444 m n.m.) – místní část obce Šebířov se nachází cca 2,2 km západně od obce Šebířov. V obci je trvale hlášeno 23 obyvatel (rok 2001).

vodovod

Záříčí u Mladé Vožice je v současné době zásobena z domovních studní.

Množství vody v těchto studních je v období sucha nedostatečné. Kvalita vody ve studních není známa.

Vzhledem k nízkému počtu obyvatel a vyšším investičním nákladům předpokládáme i do budoucnosti zásobování z individuálních zdrojů.

Trvale je však třeba sledovat kvalitu ve využívaných studních a v případě, že nebude vyhovovat Vyhlášce č. 376/2000Sb., bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody.

kanalizace

Místní část obce Šebířov – Záříčí u Mladé Vožice má vybudovanou jednotnou kanalizaci, na kterou je napojeno 43 % trv. bydl. obyvatel. Kanalizace, která je ve správě obce, byla provedena z trub betonových DN 400 – DN 500 v celkové délce 0,140 km, v roce 1998 prodloužena o 70 m DN 400.

Splaškové vody jsou předčištěny v septicích se zaústěním přepadů do jednotné kanalizace (43 % trv. bydl. obyvatel) a v septicích s vyústěním přepadů do povrchových vod (18 % obyvatel, 24 % rekreantů). Zbývající část splaškových vod je zachycována v bezodtokových jímkách (39 % obyvatel, 76 % rekreantů), odkud se vyváží na zemědělsky využívané pozemky.

Dešťové vody jsou svedeny do jednotné kanalizace (30 %) a zbývající část dešťových vod (70%) je odváděna systémem příkopů, struh a propustků.

Kanalizace vyústí do Slupského potoka.

Tato místní část má Rozhodnutí o nakládání s vodami platné do 31.12.2004.

S ohledem na velikost této místní části není investičně ani provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulčních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Šebířov.