

3114_010_02 Mirochov

Podklady

- Nebyl obdržén Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Žádost o změnu PRVKÚK ze dne 12.2.2016

Mirochov (480 m.n.m.) je místní částí obce Chlum u Třeboně, leží cca 5km severně od Chlumu u Třeboně. V místní části je trvale hlášeno 88 obyvatel (rok 2016). Celá oblast spadá do CHKO Třeboňsko.

Vodovod

Místní část Mirochov má vybudován vodovod pro veřejnou potřebu. Zásobní řad pro místní části Mirochov a Žíteč je přímo napojen na SKV Jindřichův Hradec – Hamr materiál IPE 160, délka 65 m. Tento řad je ukončen ve vodoměrné šachtě, vodovody pro Žíteč a Mirochov budou zde mít vlastní vodoměrné soupravy.

Zásobní řad pro místní část Mirochov je proveden v délce cca. 2,4km z PE 110, rozvodné řady jsou z PE 110 a PE 90 v délce cca.0,7 km.

Zdrojem požární vody v místní části je rybník v obci, v blízkosti Mirochova se nachází další vodní plochy.

Systém zásobení obce vodou je vyhovující a nebude se měnit ani v budoucnu.

Předpokládá se rekonstrukce některých řadů a vybudování řadů v chybějících lokalitách a u nových staveb.

Kanalizace

Místní část Mirochov nemá vybudovanou kanalizaci pro veřejnou potřebu. Od roku 2010 má obec nově vybudovanou oddílnou kanalizaci (cca 1900m, DN 250) včetně kořenové ČOV pro 170 EO.

Předpokládá se rozšíření kanalizace v částech, kde chybí a v částech nové výstavby.